



פרט לעמוד תאורה עם שני פתחים לתא אביזרים המשך – פרטים בהגדלה


פרט חיבור חשמלי כבל הזינה
בגוף התאורה בבית הנורה



פרט ג' חיבור הארקות בהגדלה
פס נחושת עם בדיל




פרט 6 מותר לביצוע



הערות

1. החיבורים עם שרוולי לחיצה יהיו בחלל העמוד באופן הנראה לעין ונגיש לבדיקה.
2. ניתן לבצע את החיבור לפי פרט ביצוע L22 מפרט 2 עד פרט 6.

פרט ב' מהדקים כדוגמת סוגלסי או ממש,
או כפר מנחם על פס DIN



© כל הזכויות שמורות
למשרד י.אהרונ

י.אהרונ-הנדסת חשמל

רח' יהודה הנחתום 4 באר-שבע
טל': 08-6238774
פקס: 08-6238776

L15